



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkKS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (несоответствии) продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам

Регистрационный № 77.01.06.П.005036.05.12 Дата 30.05.2012 г.

На основании заявления (№, дата) 04662 11.05.2012

Организация-изготовитель:
"Zhuhai Starwin Piping System Co.Ltd"
Адрес: Xiaolinhexing Road, Hongqi Town, Jinwan area, ZhuHai,China (Китай)

Импортер (поставщик), получатель:
"Zhuhai Starwin Piping System Co.Ltd"
Адрес: Xiaolinhexing Road, Hongqi Town, Jinwan area, ZhuHai,China (Китай)

Наименование продукции:
Трубы широкие металлополимерные т.м. "EUROS" тип PE-Xb / AL / PE-Xb, тип PE-X-EVOH

Продукция изготовлена в соответствии с:
Декларация о соответствии изготовителя.

Перечень документов, представленных на экспертизу:
Декларация о соответствии. Протокол испытаний. Свидетельство о регистрации. Свидетельство о постановке в ИФНС.

Характеристика, ингредиентный состав продукции:
полиэтилен, алюминиевая фольга

Рассмотрены протоколы (№, дата проведения) независимых аккредитованных лабораторий, (протокол государственной экспертизы, аттестат аккредитации),
протокол ИЛЦ ФГУ "736 ГЦ ГСЭН Мин.Обороны РФ" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.166) № 028-05-А от 03.05.2012 г.

№ 031060

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение		Гигиенический норматив
формальдегид, мг/дм ³	0,01	0,05	
спирт метиловый, мг/дм ³	0,02/0,03	3,0	
спирт бутиловый, мг/дм ³	0,004/0,005	0,1	
спирт изобутиловый, мг/дм ³	0,06	0,15	
ацетальдегид, мг/дм ³	n/o	0,2	
этилацетат, мг/дм ³	n/o	0,2	
ацетон, мг/дм ³	0,08	2,2	
алюминий, мг/дм ³	0,06	0,5	
запах, балл	0	2	
цветность, градусы	3	20	
мутность (по формазину)	0,3	2,6	
наличие осадка	соответствует	отсутствие	
пенообразование	соответствует	отсутствие стабильной крупнопузырчатой пены, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра - не выше 1 мм	

Область применения:
для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
В соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненными на русском языке.

Информация, вносимая на этикетку,
в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция Трубы запорные металлополимерные т.м. "EUROS" тип PE-Xb / AL / PE-Xb, тип PE-X-EVON

соответствует ~~не соответствует~~ данным санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам.

Настоящее экспертное заключение выдано для целей государственной регистрации продукции

Главный врач
(заместитель главного врача)



Иваненко А.В.

Ф.И.О.
Мургайлов А.В.

Заслуженный работник
коммунального хозяйства

Кузь Н.В.

Должность: И.О.

Самсонов И. В.



Эксперт (эксперты)